

KAK - UB1G12ADR-0500

Versorgung: $V_0 = 20 \dots 253 \text{ V AC/DC}$

Signal:

1x Relais - Wechsler

250 Vac / 220 Vdc - 2A

Max. 62,5 VA / 60 W

ACS-CONTROL-SYSTEM

know how mit system

D-84307 Eggenfelden www.acs-controlsysteme.de

CL304